

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43, ф.222-47-71, т.222-45-55, ф.222-48-05
E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8, телефон: 278-00-25
E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

Предписание № 275/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Социально-оздоровительный
центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень»

(наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, филиала или, отчества индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Гаврильченко А.О. от 29.01.2021 года № 275, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 15.02.2021, с 17 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. 17.02.2021 проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Сырых Алексеем Викторовичем, в отношении Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень» (МБУ «СОЦ «Лунный камень»), расположенного по адресу: 630082, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98/1, совместно с специалистом по охране труда МБУ «СОЦ «Лунный камень» Мажниковым Владимиром Павловичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ширина пути эвакуации по лестницам, предназначенным для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1 менее 1.35 м (фактически 1 м)	п. 4.1.1 СП 1.13130.2020, п.4 ч.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	17.02.2022	
2.	Уклон лестниц 3-го типа на путях эвакуации более	п. 4.4.3 СП 1.13130.2020, п.4 ч.4 Федерального закона	17.02.2022	

	1:1, ширина проступи менее 25 см (фактически 19 см), высота ступени - более 22 см (фактически 27 см)	от 22.07.2008г. № 123-ФЗ		
3.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не в полном объеме оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020, п.4 ч.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	17.02.2022	
4.	Допущено размещение лестниц 3-го типа (1 корпус) не у глухих частей стен (то есть у стен со световыми проемами)	п. 4.4.7 СП 1.13130.2020, п.4 ч.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	17.02.2022	
5.	Лестницы 3-го типа выполнены с ограждением высотой менее 1,2 м (фактически 0,9 м)	п. 4.4.7 СП 1.13130.2020, п.4 ч.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	17.02.2022	
6.	Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий менее 1,2 м (фактически 0,8 м) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020, п.4 ч.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	17.02.2022	
7.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации с учетом двустороннего расположения дверей (общие коридоры 1 и 2 этажей 1 и 2 корпусов) по которым могут эвакуироваться более 15 человек менее 1,2 м (фактически 1,6 – 0,8 = 0,8 м)	п. 4.3.4, п. 5.1.2, СП 1.13130.2020, п.4 ч.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	17.02.2022	
8.	Во всех корпусах на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п.4 ч.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	17.02.2022	
9.	Первый этаж здания 3-го корпуса имеет менее двух эвакуационных выходов (два запасных эвакуационных выхода (левое и правое крыло) не отвечают требованиям и могут рассматриваться как аварийные)	п. 4.2.9 СП 1.13130.2020, п.4 ч.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	17.02.2022	
10.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м (фактически 1,86 м). В месте	4.3.2 СП 1.13130.2020, п.4 ч.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	17.02.2022	

уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м не предусмотрено обозначение указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новосибирска
по пожарному надзору
Сырых Алексей Викторович

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«17» февраля 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество)

«17» февраля 2021 г.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.